



Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Межрегиональный отдел по надзору за системами газораспределения, газопотребления и металлургическому надзору

ПРЕДПИСАНИЕ
проверки соблюдения требований промышленной безопасности

№ 14-282/17-П

“ 13 ” октября 20 17 г. “ 16 ч.00 мин. ”

(дата и время составления акта)

г. Батайск

(место составления)

На основании распоряжения (приказа) Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 18.09 20 17 г. № 5905/Р “О проведении плановой (плановой) выездной (документарной) проверки соблюдения требований промышленной безопасности” в период “ 02 ” 10. 2017 г. по “ 13 ” 10 20 17 г. должностными лицами
(дата и время проведения проверки)

Северо-Кавказского управления в составе:

1)	Тишков Константин Витальевич	гл. государственный инспектор МОН СГ	
----	------------------------------	--------------------------------------	--

с участием:

1)	-	-
----	---	---

в присутствии: Плехановой Ларисы Викторовны - директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12»; Диденко Анны Сергеевны, заместителя директора по АХЧ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней образовательной школы № 12».

(фамилия, имя, отчество, должность представителя юридического лица)

проведена плановая выездная проверка соблюдения требований промышленной безопасности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 12» (МБОУ СОШ № 12), 346884, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Тельмана, д. 154 (сеть газопотребления, рег. № А29-05406-0001, III класс опасности)

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, место проведения мероприятия)

Сведения о результатах плановой (плановой) выездной (документарной) проверки соблюдения Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 12»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица)

требований промышленной безопасности (констатация фактов соблюдения требований промышленной безопасности по вопросам программы проверки), в том числе о выявленных и

устраненных в ходе проверки нарушениях, о лицах, на которых возлагается ответственность за совершение этих нарушений:

Ответственность за совершение выявленных нарушений возлагается на Диденко Анну Сергеевну, заместителя директора по АХЧ Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней образовательной школы № 12» (лицо ответственное за осуществление производственного контроля)

2. В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований промышленной безопасности:

№ п/п	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
1.	Отсутствуют правила ведения работ на опасном производственном объекте и нормативные правовые акты, устанавливающие требования промышленной безопасности.	п. 1, ст. 9 Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ФЗ № 116 от 21.07.97	30.11.2017 г.
2.	Работник, ответственный за осуществление производственного контроля, не обеспечил проведение контроля за соблюдением работниками опасных производственных объектов требований промышленной безопасности.	п. 10 «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263	30.11.2017 г.
3.	В должностной инструкции заместителя директора по АХЧ, на которого возложены обязанности ответственного за осуществление производственного контроля не определены его обязанности и права при осуществление производственного контроля.	п. 10 «Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 г. № 263	30.11.2017 г.
4.	Не выполняется комплекс мероприятий обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, приточная вентиляция в газифицированных котельной, из-за установленных шиберов не обеспечивает требуемый воздухообмен в помещении.	п. 9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления" приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. № 542. Проект на строительство.	30.11.2017 г.
5.	Не выполняется комплекс мероприятий обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии, вытяжная вентиляция в	п. 9 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и	30.11.2017 г.

	газифицированных котельной, из-за установленных шиберов не обеспечивает требуемый воздухообмен в помещении.	газопотребления" приказ Ростехнадзора от 15 ноября 2013 г. № 542. Проект на строительство.	
6.	Отсутствуют просеки в охранной зоне участков газопроводов, сети газопотребления предприятия, находящихся в зоне древесно-кустарниковой растительности, которые организация обязана содержать в пожаробезопасном состоянии.	п.п. е п. 3; п.п. а; г п. 7; п. 26 "Правила охраны газораспределительных сетей" утвержденные постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878	30.11.2017 г.

На основании статьи 16 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" и в соответствии с пунктом 6.6 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, юридическому лицу Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя образовательная школа № 12», 346884, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Тельмана, д. 154.

(фирменное наименование, место нахождения (адрес), индивидуальному предпринимателю (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства), предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки.

1. К предписанию прилагаются документы, составленные при проверке (протоколы, заключения по проведенным исследованиям (испытаниям) и экспертизам, объяснения должностных лиц, работников, на которых возлагается ответственность за нарушения обязательных требований, другие документы или их копии, связанные с результатами мероприятия по контролю)

№ п/п	Наименование приложения

Предписание от " 13 " октября 20 17 г. № 14-282/17-П составлено на 3 страницах в 2 экземплярах.

Подписи должностных лиц (лица), проводивших проверку:

Тишков Константин Витальевич
(Ф.И.О.)

(подпись)

Подписи лиц, участвующих в проверке:

С предписанием ознакомлен, экземпляр предписания на руки получен. Законный представитель Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 12» директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 12»

Плеханова Лариса Викторовна
(Ф.И.О.)

(подпись)

13.04.2017 г.
(дата)

От ознакомления с предписанием Руководитель (представитель) юридического лица или индивидуального предпринимателя отказался

(Ф.И.О. должностного лица)

(подпись)

(дата)